



Fachausschuss Elektrotechnik  
**Prüf- und Zertifizierungsstelle**  
im BG-PRÜFZERT

Hauptverband der  
gewerblichen  
Berufsgenossenschaften

Europäisch notifizierte Stelle  
Kenn-Nummer 0340

Prüf- und Zertifizierungsstelle beim Fachausschuss Elektrotechnik,  
Postfach 51 05 80, 50941 Köln

Mitsubishi Electric Corporation  
Nakatsugawa Works  
1-3 Komaba-cho, Nakatsugawa-city  
Gifu-ref. 508-8666  
Japan

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen (bitte stets angeben)	Bearbeiter	☎ (02 21) 37 78-	Datum
	UB.010.17	PI/hu	6312	24.08.2007

### Unbedenklichkeitsbescheinigung 07005

**Erzeugnis:** Selbsttätige wirkende Schaltstelle

**Typ:** Mitsubishi PV-PNSXXATL-GER

**Bestimmungsgemäße  
Verwendung:**

Selbsttätig wirkende, dem EVU unzugängliche  
Schaltstelle, als Ersatz für eine jederzeit dem EVU  
zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.

Die Schaltstelle ist integrierter Bestandteil der  
Photovoltaikwechselrichter Typ PV-PNS03ATL-  
GER, PV-PNS04ATL-GER, PV-PNS04ATL2-GER  
und PV-PNS06ATL-GER.

**Prüfgrundlagen:**

DIN V VDE V 0126-1-1 "Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer  
netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem  
öffentlichen Niederspannungsnetz" (2006-02)

Das mit Prüfbericht 2.04.00395.1.0, 2.04.00468.1.0, 2.04.00490.1.0 (arsenal  
research) geprüfte Sicherheitskonzept des o.g. Erzeugnisses, entspricht den zum  
Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen  
Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis

**31.12.2012**

- Mehlem -  
Leiter der Prüf- und  
Zertifizierungsstelle



Hausadresse:  
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik

Gustav-Heinemann-Ufer 130  
50968 Köln

Tel. (02 21) 37 78-63 01  
Fax (02 21) 37 78-63 22